

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая
центральная районная библиотека»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Отдел Центральная детская библиотека

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14.

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2024 год



Утвержден
Приказом от 03.12.2024 №65/1-од.
Директор МКУ «ЛМЦРБ»
Филонова Ж.В.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: отдел Центральная детская библиотека Муниципального казённого учреждения «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
- 1.2. Адрес объекта: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- помещение на первом этаже здания площадью 214,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет.
- 1.4. Год постройки здания: 1917, последнего капитального ремонта: 1978.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 14.
- 1.8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование, Договор от 21.11.2019 г. №13.
- 1.9. Форма собственности: муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: нет.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Ленина, д.20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: культура.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное и информационное обслуживание населения.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на выезде.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день -105 человек, вместимость – до 50 человек).
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Городской автобус маршрут № 10 до остановки «Детская школа искусств».
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (О,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О) ВНД (К,С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно (С, Г,У), недоступно (К,О).

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, временно недоступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений; умение использовать специальную технику, закрепление в должностных инструкциях персонала

конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, а также в санитарно-гигиеническом помещении.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута частичная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения. По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Вход в здание:

двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. Путь (пути) движения внутри здания:

поскольку технически невозможно обеспечить беспрепятственное движение внутри помещения для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках, предусмотреть выполнение услуг с помощью сотрудников библиотеки или альтернативными формами обслуживания.

Обеспечить своевременное получение визуальной и тактильной информации.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

проходы в читальном зале должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должен быть 1,5х0,9 м.

Рекомендуются принимать оптимальные габариты площади поверхности стола читателя с недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 - 0,7 м (п. 7.6.12 СП 59.13330.2020).

В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. (п. 7.6.13 СП 59.13330.2020).

Санитарно-гигиенические помещения:

у двери установить информационную табличку с указанием назначения помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом; переставить электровыключатель на установленную нормативами высоту.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах обеспечить своевременное получение визуальной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	РК,РТ,ТСР,Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТРН,ТСР,РТ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТРН,ТСР,Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТРН,ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР,Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8	Все зоны и участки	ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

(указывается наименование документа: программа, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно (С,Г,У), ВНД (К,О)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата (наименование сайта, портала).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 8/н от «25» ноября 2024 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры.
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.
5. Решения Комиссии МКУ «ЛМЦРБ» от «25» ноября 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

директор МКУ «ЛМЦРБ»

Филонова Ж.В.

«03» декабря 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
отдел Центральная детская библиотека
Муниципального казённого учреждения
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»
(МКУ «ЛМЦРБ»)**

Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«25» ноября 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: отдел Центральная детская библиотека Муниципального казённого учреждения «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)

1.2. Адрес объекта: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- помещение на первом этаже жилого здания площадью 214,3 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка - нет.

1.4. Год постройки здания: 1917, последнего капитального ремонта: 1978.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187700 Ленинградская область г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: культура

2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное и информационное обслуживание населения.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской автобус № 10 до остановки «Детская школа искусств».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (О,К)	1	1,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К,О)	2,3,4,5,6, 7,8	2 3,4,5,8,10, 11,12,13,16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С,У)	9,10,11,13,15	5,6,7,8,9,10,11,12,14, 15,16,17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)	12	18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О) ВНД (К,С, Г, У)	1,2,10,11	21,2,4,5,6, 9,19,20,21, 22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (С,Г,У), временно недоступно (К,О).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) Нет закрепленной территории	
2	Вход (входы) в здание	РК,РТ,ТСР,Орг
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТРН,ТСР,РТ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТРН,ТСР,Орг
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТРН,ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР,Орг
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	ТСР

* - Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт (текущий (РТ), капитальный (РК)); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично избирательно (О,С,Г,У), ВНД (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная детская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фот о	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	нет			-			
2	Путь (пути) движения на территории	нет						
3	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				-			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 1 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации <*> (вид работы)
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: Нет закрепленной территории.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная детская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина д.14
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет			-			
2	Пандус (наружный)	нет			-			
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	1	1. Малая площадь входной зоны (менее 1,4*1,8м) не соответствует требованиям п.6.1.4 СП 59.13330.2020	К, О, С	1. Реконструкция входной площадки.	РТ, ТСП
4	Дверь (входная)	есть	1	1,2	1. Дверь с металлической обшивкой без смотровых панелей. Постоянно открыт проем 74 см. С распахнутыми створками 105 см.	К, О, С	1. Двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек. (п.6.1.5, СП 59.13330.2020)	ТРН, ТСП, РТ
5	Тамбур	нет		2				
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, С	Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.	РК, РТ, ТСП, ТСН, Орг.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 2 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (О,К)	1	1,2	РК, РТ, ТСП, ТСН, Орг.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная детская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.14
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	2,3,4,5	Не соответствует требованиям п.6.2.СП 59.13330.2020	К,О,С,У	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п.6.5 СП 59.13330.2020)	Орг., ТСР
2	Лестница (внутри здания)	есть	3,6,5	8,12,13	Не соответствует требованиям п.6.2.8 СП 59.13330.2020	О, С	1. установить недостающие поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; 2. Нанести на проступи краевых ступеней противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступеней (в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020) 3. Разместить информацию,	Орг., ТСР, РТ

							предупреждающие об опасности движения по ступеням	
3	Пандус (внутри здания)	нет			Узкие ступени от дверного проема, ведущие из одного помещения в другое не позволяют разместить пандус			ТРН
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-			
5	Дверь	есть	3,4,5, 6,7,8	3,4,5, 8,10,1 1,12,1 4,16	Дверные проемы не соответствуют требованиям п.6.2.4 СП 59.13330.2020	О, С, Г, У	- установить информационные таблички в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020	ТРН Орг.
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5	13	Не соответствует требованиям п.6.2.21, 6.2.24 СП 59.13330.2020	О, С	Обозначить знаком доступности МГН (п.6.5 СП 59.13330.2020)	ТСР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	- Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности. Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.	ТРН, ТСР, РТ Орг

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> К п.3 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации <*> (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У) ВНД (К, О)	2,3,4,5, 6,7,8	2,3,4,5,8, 10,11,12, 13,16	ТРН, ТСР, РТ, Орг

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная детская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.14
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-			
2	Зальная форма обслуживания	есть	9,11	11,17		С	3. В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. (п. 7.6.13 СП 59.13330.2020)	ТРН Org ТСР
3	Прилавочная форма обслуживания	есть	9,10,11	6,7,9,11	Не соответствует нормативам п.8.1.7 СП 59.13330.2020	О	2. Предусмотреть размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) 1,5*0,9 м. (п.8.6.10 СП 59.13330.2020) 2. Организовать проходы между стеллажами, подходы к различному оборудованию не менее 0,9 м. (п.6.2.2 СП 59.13330.2020) 3. В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО -	Org

							2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. (п. 7.6.13 СП 59.13330.2020) 4. Обозначить знаком доступности МГН (п. 6.5 СП 59.13330.2020).	
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	9,10,11,13,15	5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17	Не соответствует нормативам п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	О,С,У	Организовать помощь сотрудника библиотеки в передвижении по маршруту оказания услуги	ТРН, Орг
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне					О,С,Г,У	1. Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности. 2. Организация обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН)	Орг, ТСП,

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> к п.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации <*> (вид работы) к пункту 4 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С,У)	9,10,11,13,15	5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17	ТРН, Орг, ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная детская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина д.14
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва лида (ка тегория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	12	18	Нет оборудованных санитарно- гигиенических помещений для МГН, соответствующих нормативным требованиям	К, О, С, Г, У	1. Установить горизонтальные поручни в соответствии п. 5.3 СП 59.13330.2012) 2. Установка выключателя в соответствии с нормативом	ТРН, ТСР, РТ
2	Душевая/ванная комната	нет			-			
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обозначить знаком доступности МГН (п.6.5. СП 59.13330.2020)	ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	12	18	ТРН, ТСР, РТ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная детская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.14
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	2,10,1 1	2,4,5, 6,9,19 ,20,21	Не соответствуют п.6.5 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	1. Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2020 п. 6.5	ТСР Org
2	Акустические средства	есть	1	1,22	Не соответствует п.6.1.1 СП 59.13330.2020	К, О, С, У	Установить средства связи в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов»	ТСР
3	Тактильные средства	есть	1	1,22	Не соответствуют п.6.5.9 СП 59.13330.2020	С	1. Установить информационные тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля (п.6.5.9 СП 59.13330.2020). 2. Организовать систему непрерывного информирования в соответствии с ГОСТ Р 59602-2021 «Тактильно- визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению»	ТСР
	ОБЩИЕ						Организовать	

требования к зоне						размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.
-------------------	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> к пункту 6 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации <*> (вид работы) к пункту 6 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (О) ВНД (К,С, Г, У)	1,2,10,11	1,2,4,5,6,9,19,20,21,22	ТСР, Орг

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

Фото-фиксация основных зон и элементов к акту обследования к паспорту доступности
Центральной детской библиотеки МКУ «ЛМЦРБ»



фото 1 – Вход в здание.



фото 2 – Коридор. Наружная дверь выхода из коридора наружу.
Визуальные средства информации.



фото 3 – Коридор. Вход из коридора на старший абонемент. Вид на двери
в помещения.



фото 4 – Коридор. Вид на двери в помещения младшего абонемент и санузел. Визуальные средства информации.



фото 5 – Коридор. Вход в помещение младшего абонемент.



фото 6 – Зона целевого назначения. Младший абонемент .



фото 7- Зона целевого назначения. Младший абонемент. Место для читателей.



фото 8 – Пути движения внутри помещения. Зона целевого назначения. Младший абонемент. Выход в коридор.



фото 9 – Пути движения внутри помещения. Зона целевого Назначения. Старший абонемент.



фото 10 – Пути движения внутри помещения. Вход из старшего абонемента в читальный зал.



фото 11 – Пути движения внутри помещения. Зона целевого назначения. Читальный зал. Выход на старший абонемент в коридор.



фото 12 – Пути движения внутри помещения. Зона целевого назначения. Выход из старшего абонеента в коридор.



фото 13 – запасный выход из помещения читального зала из здания наружу.




фото 14 – Пути движения внутри помещения. Вход в книжный фонд.



фото 15 – Зона целевого назначения. Методический кабинет



фото 16 – Пути движения внутри помещения. Выход из методического кабинета на абонемент.



фото 17 – Зона целевого назначения. Абонемент. Рабочее место для читателей.



фото 18 – Санитарно-гигиеническое помещение (туалет служебного пользования).



фото 19 - Визуальные средства информации. Старший абонемент.



фото 20 - Визуальные средства информации. Коридор.




фото 21 – Визуальные средства информации. Информация по действиям в рамках пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, охране труда. Коридор.



фото 22 – Тактильные средства информации. Мнемосхема. Информация о библиотеке, выполненная шрифтом Брайля. Кнопка вызова помощи сотрудника библиотеки.

ПЛАН-СХЕМА отдела Центральная детская библиотека к акту доступности Паспорта доступности



Всего. Всего проучено,
проучено, сценарно
начало 24 (догосподства)

03.12.2024

Дата

Подпись

А.А. Кузнецов

