

Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Отдел Центральная городская библиотека

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 26.

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2025 год

Утверждено
приказом от 28.04.2025 №24/1-од
Директор МКУ «ЛМЦРБ»

Филонова Ж.В.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: отдел Центральная городская библиотека Муниципального казённого учреждения «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)

1.2. Адрес объекта: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 26.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- двухэтажное здание площадью 4812,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка - имеется, 3800 кв.м.

1.4. Год постройки здания: до 1960 г., последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 14.

1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление (47:06:0102002:1662-47/095/2024-4 от 13.09.2024 г.)

1.9. Форма собственности: муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Ленина, д.20.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: культура.

2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное и информационное обслуживание населения.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на выезде.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые, молодежь.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день - 160 человек, вместимость – до 50 человек).

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Городской автобус маршрут № 10 до остановки «Драматический театр-студия «Апрель».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**. Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О), ВНД (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **Доступно частично избирательно (Г,У), недоступно (К,О,С).**

Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития, временно недоступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах колясках.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений; умение использовать специальную технику, закрепление в должностных инструкциях персонала

конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, а также оборудования в санитарно-гигиеническом помещении.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических средств адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута частичная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Вход в здание:

двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд.

Путь (пути) движения внутри здания:

поскольку технически невозможно обеспечить беспрепятственное движение внутри помещения для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках, необходимо предусмотреть выполнение услуг с помощью сотрудников библиотеки или альтернативными формами обслуживания; также обеспечить своевременное получение визуальной и тактильной информации.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

проходы в залах должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должен быть 1,5х0,9 м.

Рекомендуются принимать оптимальные габариты площади поверхности стола читателя с недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 - 0,7 м (п. 7.6.12 СП 59.13330.2020).

В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. (п.7.6.13 СП 59.13330.2020).

Санитарно-гигиенические помещения:

у двери установить информационную табличку с указанием назначения помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Также установить: систему связи, знак индикации «занято/свободно», крючки для одежды и костылей.

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах обеспечить своевременное получение визуальной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2020).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	РК, ТСР
2	Вход (входы) в здание	РК, РТ, ТСР, Орг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТРН, ТСР, РТ, Орг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТРН, ТСР, Орг.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР, РТ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	РК, ТСР, Орг.
8	Все зоны и участки	ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно (С.Г.У). ВНД (К.О).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ (наименование сайта, портала).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта Б/н от «23» апреля 2025 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры.
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.
5. Решения Комиссии МКУ «ЛМЦРБ» от «23» апреля 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

директор МКУ «ЛМЦРБ»

Филонова Ж.В.

«28» апреля 2025 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
отдел Центральная городская библиотека
Муниципального казённого учреждения
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»
(МКУ «ЛМЦРБ»)**

Лодейнопольский муниципальный район
Ленинградской области
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«23» апреля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: отдел Центральная городская библиотека Муниципального казённого учреждения «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)

1.2. Адрес объекта: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 26.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- двухэтажное здание площадью 4812,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка - имеется, 3800 кв.м.

1.4. Год постройки здания: до 1960 г., последнего капитального ремонта: сведения отсутствуют.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое учреждение «Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187700 Ленинградская область г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: культура

2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное и информационное обслуживание населения.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Городской автобус № 10 до остановки «Драматический театр-студия «Апрель».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3	2,3,4,6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	4,5,30, 32	4,8,9,37
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	4,5,6,7,8, 9,10,11,1 2,13,14,1 5,16,17,1 8,19,20,2 1,20,23,2 4,25,27,2 8,29,30, 31	7,8,9,10,11 ,12,13,16,1 7,19,21,22, 23,24,30,3 1,32,33,34, 35,36,37, 41
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С,У)	9,12,13, 21, 22, 26,27	14,18,19,2 0,21,25,26, 27,28

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	28,19	29,41
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С, Г)	4,6,7,9, 11,13,14, 19,24, 26	4,5,7,8,10, 11,14,15,1 7,20,21,23, 25,38,39, 40,41
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (К,О) ВНД (С)	1,2	1,2,3,6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (Г), временно недоступно (К,О,С,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	РК, ТСР
2	Вход (входы) в здание	РК, РТ, ТСР, Орг.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТРН, ТСР, РТ, Орг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТРН, ТСР, Орг.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР, РТ
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	РК, ТСР, Орг.
8	Все зоны и участки	ТСР

* - Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт (текущий (РТ), капитальный (РК)); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично избирательно (О,С,Г,У), ВНД (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 3 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 3 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 1 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте (отдел Центральная городская библиотека) на 11 л.

План-схема помещений на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель

комиссии заместитель директора МКУ «ЛМЦРБ» Кузнецова М.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Кузнецова М.А.
(Подпись)

Секретарь комиссии, специалист по калрам 1 категории Чалова Т.С.
(Должность, Ф.И.О.)

Чалова Т.С.
(Подпись)

Члены комиссии, заведующий отделом комплектования и обработки литературы
(Должность, Ф.И.О.) Фирсенко Л.А.

Фирсенко Л.А.
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

заведующий отделом Центральная городская библиотека

(Должность, Ф.И.О.)

Калинина И.А.

Калинина И.А.
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " 23 " апреля 2025 г.
(протокол N 1) Комиссией по организации обследования и паспортизации объектов МКУ
«ЛМЦРБ» по обеспечению доступности для инвалидов.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная городская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина д.26
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2	1. Не соответствует требованиям п.5 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Организация территории в соответствии с п.5 СП 59.13330.2020	РК
2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	2,4	1. Не соответствует требованиям п.5.1 СП 59.13330.2020 2. Отсутствие информации об объекте п.5.1 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Ремонт дорожного покрытия. Размещение указателей.	РК, ТСР
3	Автостоянка и парковка	нет	3	3,6	Не соответствует требованиям п.5.2 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Обозначение знаками для спецтранспорта и пешеходов (п.5.2 СП 59.13330.2020)	РК ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 1 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации <*> (вид работы)
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1,2,3	2,3,4,6	РК, ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнополюская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная городская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.26
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фот о	Содержание	Значимо для инва лида (ка тегория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	30	37	Используется в эвакуационных целях. Закрыта на замок; доступ к ключу имеется.	К,О,С	Организовать сопровождение инвалидов с патологией нижних и верхних конечностей и с нарушениями зрения.	Орг.
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	4	1. Не соответствует требованиям п.5 СП 59.13330.2020	К, О	Требуется выравнивание всего пути от начала входа на территорию до входа в здание	РК
4	Дверь (входная)	есть	4	4	1. Дверь с металлической обшивкой без смотровых панелей.	К, О	1. Двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматическог о закрывания не менее 5 сек.(п.6.1.5.СП 59.13330.2020)	ТСР, РТ
5	Тамбур	есть	5,32	8,9	Распашные двери тамбура на задвижках сверху в недоступных для инвалидов местах	К,О,С	Организовать сопровождение инвалидов с патологией нижних и верхних конечностей и с нарушениями зрения.	Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О,С	Организовать сопровождение инвалидов с патологией нижних и верхних конечностей и с нарушениями зрения.	РК, РТ, ТСР, Орг.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 2 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	4,5,30,32	4,8,9,37	РК, РТ, ТСП, Орг.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная городская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.26
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	6,7,8, 10,11, 30	7,10,1 1,12,1 3,16,1 7,19,2 3,24, 31	Не соответствует требованиям п.6.2.СП 59.13330.2020	К,О,С,У	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п.6.5 СП 59.13330.2020)	Орг., ТСР
2	Лестница (внутри здания)	есть	5,6,7, 11,20, 23	7,9,22 ,40	Не соответствует требованиям п.6.2.8 СП 59.13330.2020	К,О, С	1.Нанести на проступи краевых ступеней противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступеней (в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020) 2. Разместить информацию, предупреждающую об опасности движения по ступеням	Орг., ТСР, РТ
3	Пандус (внутри здания)	есть	31	30,31	Центральный вход не имеет пандуса, т.к.	К	- установить информационные таблички в	Орг., ТРН

					узкий лестничный проем, ведущий из тамбура на 1-й уровень не позволяет разместить пандус. Пандус размещен на входной площадке запасного выхода правого крыла. Лестницы на 2-й этаж пандуса не имеют.		соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020	
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-			
5	Дверь	есть	4,6,7, 8,9,10, 11,12, 13,15, 16,17, 18,19, 21,24, 25,27, 28,29, 32	7,8,9, 10,11, 12,13, 16,17, 19,22, 23,24, 30,33, 34, 35,36, 41	Не все дверные проемы соответствуют требованиям п.6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.2020	К, О, С, Г, У	- установить информационные таблички в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020	ТРН Орг.
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14,15, 16,17, 28,29, 30	5, 22,30, 32,33, 34,35, 36,37	Не соответствует требованиям п.6.2.21, 6.2.24 СП 59.13330.2020	К, О, С	Обозначить знаком доступности МГН (п.6.5 СП 59.13330.2020)	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	- Доступные для МГН элементы здания должны идентифицировать ся символами доступности. Организовать сопровождение инвалидов с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения.	ТРН, ТСР, РТ Орг

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> К п.3 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации <***> (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВВД (К,О,С)	4,5,6,7, 8,9,10,1 1,12,13, 14,15,1 6,17,18,	7,8,9,10, 11,12,13, 16,17,19, 21,22,23, 24,30,31.	ТРН, ТСР, РТ, Орг.

		19,20,2 1,20,23, 24,25,2 7,28,29, 30,31	32,33,34, 35,36,37, 41	
--	--	---	------------------------------	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Муниципальное казенное учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная городская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.26
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значи мо для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12,13, 21,22, 26	18,19, 20,21, 24,25, 26,28	Не соответствует нормативам п.8.1.7 СП 59.13330.2020	К,О,С, У	1.Предусмотреть размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) 1,5*0,9 м. (п.8.6.10 СП 59.13330.2020). 2.В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. (п. 7.6.13 СП59.13330.2020)	Орг
2	Зальная форма обслуживания	есть	22,27	27,28	Не соответствует нормативам п.8.1.7 СП 59.13330.2020	К,О,С, У	1.Предусмотреть размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) 1,5*0,9 м. (п.8.6.10 СП 59.13330.2020). 2.В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения	Орг ТСР

							читательского стола - не менее 1000 лк. (п. 7.6.13 СП 59.13330.2020)	
3	Прилавочная форма обслуживания	есть	9,13, 26	14,20, 25	Не соответствует нормативам п.8.1.7 СП 59.13330.2020	К,О,С, У	1.Предусмотреть размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) 1,5*0,9 м. (п.8.6.10 СП 59.13330.2020) 2.Организовать проходы между стеллажами, подходы к различному оборудованию не менее 0,9 м.(п.6.2.2 СП 59.13330.2020) 3. В зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк. (п. 7.6.13 СП 59.13330.2020) 4.Обозначить знаком доступности МГН (п.6.5 СП 59.13330.2020).	Орг
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	22	28	Не соответствует нормативам п.8.1.7 СП 59.13330.2020	К,О, С,Г,У	Организовать помощь сотрудника библиотеки в передвижении по маршруту оказания услуги	ТРН, Орг
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О,С,Г, У	1.Доступные для МГН элементы здания должны идентифицироваться символами доступности. 2.Организация обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)	Орг, ТСП,

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> к п.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации <*> (вид работы) к пункту 4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г) ВНД (К,О,С,У)	9,12,13.	14,18,19.	ТРН, Орг., ТСП

(целевого посещения объекта)		21, 22, 26, 27	20, 21, 25, 26, 27, 28	
------------------------------	--	-------------------	---------------------------	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная городская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.26
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	28,19	29,41	Туалетная комната предназначенная для инвалидов не соответствует нормативам п.6.3 СП 59.13330.2020	К,О, С, Г, У	1. Установить информационную табличку, систему связи, на дверь автоматический доводчик и запирающее устройство с открыванием снаружи, водопроводный край с рычажной ручкой или краном бесконтактного типа, унитазом с автоматическим сливом, знак индикации «занято/свободно»	ТРН, ТСР, РТ
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-			
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обозначить знаком доступности МГН (п.6.5, СП 59.13330.2020)	ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 5 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	28,19	29,41	ТСР, РТ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнополюская межпоселенческая центральная районная библиотека» (МКУ «ЛМЦРБ»)
отдел Центральная городская библиотека
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.26
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	4,6,7, 9,11,1 3,14,1 9,24,2 6	4,5,7, 8,10, 11,14, 15,17, 20,21, 23,25, 38,39, 40,41	Не соответствуют п.6.5 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	1. Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие СП 59.13330.2020 п. 6.5	ТСР Орг
2	Акустические средства	нет	-	-	Не соответствует п.6.1.1 СП 59.13330.2020	К, О, С, У	Установить средства связи в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов»	ТСР
3	Тактильные средства	есть	4,6,14 ,19	4,38,3 9,41	Не соответствуют п.6.5.9 СП 59.13330.2020	С	1. Установить информационные тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля (п.6.5.9 СП 59.13330.2020). 2. Организовать систему непрерывного информирования в соответствии с ГОСТ Р 59602-2021 «Тактильно- визуальные средства информирования и навигации для инвалидов по зрению»	ТСР
	ОБЩИЕ						Организовать	

требования к зоне						размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.
-------------------	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> к пункту 6 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации <*> (вид работы) к пункту 6 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	4,6,7,9, 11,13,14, 19,24, 26	4,5,7,8,1 0,11,14, 15,17,20, 21,23, 25,38,39, 40,41	ТСР, Орг.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается (-); ремонт текущий (РТ), ремонт капитальный (РК); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (ТРН), организационные мероприятия (Орг.).

Комментарий к заключению: _____

**Фото-фиксация основных зон и элементов к акту обследования к паспорту доступности
Центральной городской библиотеки МКУ «ЛМЦРБ»**



фото 1 – путь движения на территорию
(направо по пр. Ленина, четная сторона)



фото 2 – вход на территорию



фото 3 – проезд между библиотекой и жилым домом (парковка)



фото 4 – вход в здание; визуальные и тактильные средства информации



фото 5 - запасный выход, въезд для инвалидов (К);
кнопка вызова помощи сотрудника



фото 6 - въездные ворота у правого крыла здания



фото 7 - входная зона, лестница, ведущая в зону целевого назначения



фото 8 - тамбур центрального входа, левое крыло



фото 9 - входная зона; вид на выход, тамбур



фото 10 - входная зона с видом на лестницу на 2 этаж, левое крыло; визуальные средства информации



фото 11 - входная зона перед абонементом; визуальные средства информации



фото 12 - абонемент, зона ожидания



фото 13 – зона целевого назначения;
движение из коридора на абонемент



фото 14 – зона целевого назначения; абонемент;
визуальные средства информации



фото 15 - зона целевого назначения; абонемент; литература
для слепых и слабовидящих; визуальные средства информации



фото 16 - зона целевого назначения;
вход из коридора в зал иностранной литературы



фото 17 - входная зона в зал информации (1 этаж, правое крыло);
визуальные средства информации



фото 18 - зона целевого назначения; рабочее место пользователя;
вид на вход в зал информации



фото 19 - зона целевого назначения; вход в зал информации



фото 20 - зона целевого назначения; зал информации;
визуальные средства информации



фото 21 - зона целевого назначения; зал информации



(правое крыло)

фото 22 – движение к запасному выходу; вид на лестницу на 2 этаж



фото 23 - часть лестничной площадки на 2 этаже (правое крыло)
перед молодежным абонементом



фото 24 – зона целевого назначения; вход на молодежный абонемент



фото 25 - зона целевого назначения; молодежный абонемент; визуальные средства информации



фото 26 – зона целевого назначения; молодежный абонемент



фото 27 - зона целевого назначения; лекционный зал (помещение напротив молодежного абонемента, 2 этаж правое крыло)



фото 28 – зона целевого назначения; выставочный зал (2 этаж левое крыло)



фото 29 - санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное для инвалидов (1 этаж, левое крыло)



фото 30 – пандус (к запасному выходу, 1 этаж, правое крыло)



фото 31 - пандус, путь движения в коридор к местам целевого назначения (от запасного выхода, 1 этаж, правое крыло)




фото 32 - балкон, проход к эвакуационной лестнице со 2 этажа.



фото 33 - запасный выход (1 этаж, правое крыло)



фото 34 - запасный выход (1 этаж, левое крыло)



фото 35 - эвакуационный выход на балкон (2 этаж, правое крыло)



фото 36 - эвакуационный выход на балкон (2 этаж, левое крыло)



фото 37 - выход по эвакуационной лестнице с балкона 2 этажа



фото 38 - визуальные средства информации у входной двери;
информация о библиотеке, выполненная шрифтом Брайля;
кнопка вызова помощи сотрудника



фото 39 – визуальные средства информации при входе во внутренние помещения (1 этаж); информация выполнена шрифтом Брайля




фото 40 – визуальные средства информации при входе во внутренние помещения (1 этаж)




фото 41 - визуальные средства информации при входе в санузел;
информация выполнена шрифтом Брайля

Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»


План территории
отдела Центральная городская
библиотека



Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»



Муниципальное казённое учреждение
«Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная библиотека»



Верно. Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено
печатью 35 (тридцать пять) листа

28.04.2025

Дата

Куринский

Подпись

